Sayı : 446

ÖZEL HASTANE, ÖZEL DAL HASTANESİ, ÖZEL KLİNİK, ÖZEL DİSPANSER VE ÖZEL MUAYENEHANELER (DENETİM) YASASI
(37/2012 Sayılı Yasa)
Madde 6 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin ve (2)'nci fıkrasının (Ç) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim

1. Bu Tüzük, Özel Sağlık Kuruluşlarının Fiziki Yapı ve Teknik Özellikleri Tüzüğü olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Bakanlık", Sağlık işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.
"Daire", Yataklı Tedavi Kurumları Dairesini anlatır.
"Diş Tabibi", Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 4'üncü maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, diş tabipliği eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır.
"Ebe", Ebelik alanında lisans veya önlisans diplomasına sahip hemşireler ve ebeler birliğine kayıtlı ve çalışmaya onay almış kişileri anlatır.
"Hasta yatağı", hastaların yirmi dört saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına veya hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere yerleştirilen yatakları anlatır.
"Hemşire", hemşirelik alanında lisans veya önlisans diplomasına sahip olan kişileri anlatır.
"Özel Dal Hastanesi", tek bir uzmanlık dalında günün yirmi dört saatinde sürekli sağlık hizmeti veren tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunu anlatır.
"Özel Dispanser", birden fazla uzmanlık dalında poliklinik hizmeti veren sağlık kuruluşunu anlatır.
"Özel Hastane", birden fazla uzmanlık dalında günün yirmi dört saatinde sürekli sağlık hizmeti veren tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunu anlatır.
"Özel Klinik", en fazla beş hasta yatağı bulunan, gerektiğinde yirmi dört saat kesintisiz hizmet verebilecek donanımı olan, tek bir uzmanlık dalında yatılı ve poliklinik hizmeti veren, küçük ameliyatlar dışında ameliyat yapılmayan ve doğum hizmeti vermeyen sağlık kuruluşunu anlatır.
"Özel Muayenehane", en fazla bir hasta yatağı bulunan, günün belirli saatlerinde ve faaliyette bulunacakları alana göre tabip, uzman tabip, diş tabibi veya uzman diş tabibi tarafından sadece poliklinik hizmeti veren bir sağlık kuruluşunu anlatır.

13/1976
55/1972
74/1989
9/1992
13/2004
10/2006

"Özel Sağlık Kuruluşları", gerçek veya tüzel kişilerce açılan ve işletilen Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneleri anlatır.

"Sağlık Personeli", Özel Sağlık Kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fiilen görev alan personeli anlatır.

"Tabip", Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası kuralları uyarınca kaydı yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tabiplik yapmaya hak kazanmış tabipleri, uzman tabipleri, diş tabiplerini ve uzman diş tabiplerini anlatır.

"Uzman Tabip", Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası kuralları uyarınca kaydı yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tabiplik yapmaya hak kazanmış ve ilgili tıp dalında gerekli eğitimi görerek uzmanlaşmış ve bunu da bir belgeyle belgelemiş kişiyi anlatır.

Amaç

3. Bu Tüzüğün amacı, Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehanelerin faaliyette bulunacakları binaların niteliklerini ve teknik özelliklerini düzenlemektir.

Kapsam

4. Bu Tüzük, Özel Sağlık Kuruluşlarını kapsar.

İKİNCİ KISIM
Özel Sağlık Kuruluşlarının Bina Altyapı Standartları, Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri ile İlgili Kurallar

Yer Seçimi ve Bina Durumu

5. (1) Bu Tüzük kapsamına giren Özel Sağlık Kuruluşlarının faaliyet gösterececkleri binaların yeri seçilirken aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması gereklidir:

(A) Jeolojik Faktörler: Hizmet binasının yeri sel yatağında veya yeraltı sularına yakın bir yerde olmamalıdır.

(B) Meteorolojik Faktörler: Seçilen arazi, o bölgenin devamlı temiz havasına açık olmalıdır. Fazla rüzgara ve soğuğa maruz kalmamalıdır. Güneş durumu da dikkate alınmalıdır.

(C) Diğer Faktörler: Hizmet binasının konumu fazla gürültülü ve/veya fazla dumanlı ve/veya pis kokulu veya hijyenik olmayan faaliyet gösteren işletme, çöplük, mezbaha, fabrika, kanalizasyon arıtma tesisi gibi yerlere beş yüz metre yakın mesafede olamaz.

(2) Özel Sağlık Kuruluşlarının;

(A) Binaların tetkik ve tedavi gören hastaların rahat edebileceği şekilde havadar, ferah ve bahçeli yerlerde olması gerekmektedir.

(B) Binalarının esas duvarları ve bölümleri ahşap veya yangına karşı dayanaksız malzemeden yapılmış olmamalıdır.

(C) Yeterli sayıda park yerine sahip olması gerekmektedir.

(3) Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinin birden çok binası bulunabilir.

Ancak, bu binalar bir bütünlük arz edecek şekilde üstü ve kenarları kapalı geçiş yolları ile bağlanmak zorundadır.

(4) Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinin binalarında hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veya bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu birimlere ait kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.

Oda, Duvar ve Zemin

6. Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi ve Özel Kliniklerin;

(1) Hasta odaları, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır. Bodrum katlarında hasta odası bulunamaz.

(2) Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre veya hasta yatağının geçişi için yeteri boyutta olmalıdır. Hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmek zorundadır.

(3) Hasta odalarında ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz ve her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı bulunur.

(4) Hasta yatak sayısı otuz ve altında olanlar için en az bir oda ve ilave her otuz hasta yatağına bir oda eklenmek suretiyle engelli hasta odası bulundurması zorunludur. Engelli hasta odasındaki lavabo, tuvalet ve banyolar, engellilerin kullanımına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.

(5) Tabipler ve diğer sağlık personeline gerektiği kadar soyunma, giyinme ve çalışma odaları tahsis etmesi gerekmektedir. Gece nöbetine kalacak sağlık personel için dinlenme yerleri tahsis edilir.

(6) Hastalara ayrılan bölümlerde, hasta ve hasta yakını haricinde herhangi birinin geçici veya sürekli olarak yatması yasaktır.

(7) Geçici veya sürekli olacak şekilde ikamet edilmek üzere yerler ayrılamaz ve ikamet edilemez.

Hasta Başına Ayrılacak Alanlar

7. Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi ve Özel Kliniklerin;

(1) Hasta odalarında yatacak hastalar için hasta yatağı başına ayrılması gereken asgari alan ölçüleri, tuvalet ve banyo hariç olmak üzere;

(A) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare olmalıdır.

(B) İki yataklı odalarda hasta yatağı başına en az yedi metrekare olmalıdır.

(C) Çocuk hastalar için ayrılmış olan odalarda hasta yatağı başına en az altı metrekare olmalıdır.

(Ç) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az on metrekare olmalıdır.

(D) Çocuğu ile yatan lohusalar için iki yataklı odalar yatak başına en az dokuz metrekare olmalıdır.

(2) Yoğun bakım ünitelerinde, yoğun bakım yatağı başına en az sekiz metrekare alan olmalıdır.
(3) Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde, yoğun bakım yatağı başına en az altı metrekare alan olmalıdır.
(4) Gözlem ünitesinde, gözlem yatağı başına en az altı metrekare alan olmalıdır.

Hemşire İstasyonları

8. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere;
(1) Yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır.
(2) Hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi bulunmalıdır.

Poliklinik Muayene Odaları

9. Özel Sağlık Kuruluşlarında;
(1) Özel Sağlık Kuruluşu Çalıştırma Yetki Belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır.
(2) Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur.
(3) Üroloji ve Kadın doğum muayene odalarında tuvalet bulunur.

Ameliyathane

10. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde;
(1) Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyandırma bölümü bulunur.
Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.
(2) Septik ve aseptik müdahalelerde kullanılacak ameliyathaneler ayrı ayrı olmalıdır.
(3) Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunmalıdır.
(4) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşımalı ve ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmamalıdır.
(5) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun anti bakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.
(6) Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz metrekare, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırkbeş metre kare olur. Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.

(7) Ameliyathane salonlarının taban ve tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az iki metre yetmiş santim ve ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.

(8) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş odaları bulunur.

(9) Ameliyathane alanının, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.

(10) Dahili uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde ameliyathane bulunması zorunlu değildir. Bu şekilde açılan özel dal hastanelerinde, cerrahi uzmanlık dalı ilavesi, bu Tüzükte belirtilen ameliyathane ve yoğun bakım ile diğer şartların sağlanması durumunda yapılır.

(11) Ameliyathanenin yönetimi, hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla ilgili cerrahi dallarından bir uzman tabip ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.

Yoğun Bakım Ünitesi

11. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde;

(1) Yatak sayısı otuz ile elli arasında ise bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Yatak sayısı ellinin üstünde ise, her otuz yatak için bir cerrahi ve bir dahili yoğun bakım yatağı ilave edilir.

(2) Kardiyoloji uzmanlık dalı için en az bir yatağı bulunan koroner yoğun bakım ünitesi; kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalı için en az iki yatağı bulunan kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı için en az iki kuvözü bulunan yenidoğan yoğun bakım ünitesi olması gerekir.

(3) Özel dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri kurulur. Ağız ve diş sağlığı özel dal hastaneleri ile göz hastalıkları özel dal hastanelerinde yoğun bakım ünitesi bulunması zorunlu değildir.

(4) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatlı olmaması gerekir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin ön geçiş alanları ortak olabilir.

(5) Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ameliyathanenin tam steril alanında olmayabilir. Ancak, ameliyathane ile irtibatlı olması zorunludur.

(6) Koroner yoğun bakım üniteleri, diğer yoğun bakım ünitelerinden ayrı düzenlenebilir. Diğer yoğun bakım üniteleri gibi tam steril alan olması gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir.

(7) Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur. Yoğun bakım üniteleri içinde lavabo bulunur.

(8) Yoğun bakım ünitelerinde, yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir düzenleme yapılır. Hastabaşı monitörizasyon ve merkezi tıbbi gaz sistemi bulunur.

(9) Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantısı olmaması gerekir.

(10) Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır. Koroner yoğun bakım ünitesi haricinde, yoğun bakım ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmaz.

(11) Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakım üniteleri, ameliyathanelerde olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde havalandırılırlar ve zemin ile duvar kaplamalarının anti bakteriyel olması şarttır.

Gözlem Ünitesi

12. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde;

(1) İlgili dal uzmanı tabibin kısa süreli olarak hastayı gözlem altına alarak takip edebileceği, yatak başına en az altı metrekare alanı olan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile hemşire istasyonu bulunan ve belirlenen asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu hasta gözlem ünitesi oluşturulabilir.

(2) Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir. Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbi gaz sistemi bulunur.

(3) Gözlem ünitesi hasta yatak sayısının, özel hastane ve özel dal hastanelerinin hastane toplam yatak sayısının %25 (yüzde yirmi beş)'ini geçmemesi gerekir.

(4) Hasta yatak sayısı otuz ve altında ise, gözlem ünitesi yatak sayısı en fazla beş olur. Hasta yatak sayısı otuz ile yüz arasında ise, gözlem ünitesinde en fazla on hasta yatağı, yatak sayısı yüz ve üzerinde ise, gözlem ünitesinde en fazla on beş hasta yatağı bulunabilir.

Acil Ünitesi

13. (1) Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde;

(A) Acil ünitesinin; binanın ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkısına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişinin olması gerekir.

(B) Acil ünitesi; personel ve tıbbi cihaz donanımı, gerekli ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulmasını sağlanacak şekilde yapılandırılır.

(C) Acil ünitesinin, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile bir adet müşahede odası, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek, kadın ve engelliler için birer tuvalet ve lavabo bulunur.

(Ç) Acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, tam donanımlı ambulans bulundurulması zorunludur.

Ancak, bu amaçlar için hizmet alınıyorsa bu kural uygulanmaz.

(2) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenir.

(3) Özel hastanelerde kompleks şekildeki yapılaşmalarda acil ünitesi, ortak hizmet verecek şekilde tek olarak planlanmış ise; ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji ünitesi ile fiziki bağlantısının olması gerekir. Özel Hastane komplekslerinde acil ünitesinde ambulans girişi ve bu girişe yakın bir canlandırma odası düzenlenir.

(4) Özel Dal hastanelerinde sadece ilgili dalların gerektirdiği acil hizmetini verecek şekilde ve donanımda acil ünitesi bulunur.

Eczane

14. Özel Hastane ve Özel Dal Hastaneleri yatarak tedavi görmekte olan hastaların ilaç ihtiyaçlarının temini amacıyla, ayaktan tedavi gören hastalara ilaç satışı yapmamak kaydı ile sadece kendi ihtiyaçları için Bakanlığın izni ile ilaç bulundurabilir.

Laboratuvar ve Radyoloji Hizmetleri

15. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde;

(1) Bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması zorunludur.

Ancak, ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları özel dal hastaneleri için bu kural uygulanmaz.

(2) Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur.

Ancak, ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları özel dal hastaneleri için bu kural uygulanmaz.

(3) Hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği genetik laboratuvarı, bağımsız olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurulabilir.

(4) Hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarı kurulabilir.

(5) (A) Özel hastanelerin bünyesinde bulunması zorunlu laboratuvarların dışında olan ve faaliyet gösterilen uzmanlık dalları için gerekli olan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri hizmet satın alma yoluyla, müstakilen faaliyet göstermek üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılan veya diğer özel hastaneler bünyesinde ruhsatlı olan veya kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan karşılanabilir.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen hizmet satın alınması durumunda hizmet veren ile ilgili belgeler, özel sağlık kuruluşu çalıştırma yetki belgesinin alınması için gerekli olan belgeler ile birlikte sunulur.

Numune Alma Odası

16. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve laboratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

17. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde;

(1) Yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına özel bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır.

(2) Merkezi sterilizasyon ünitesi mümkünse, ameliyathane ile bağlantılı olur.

Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda ameliyathaneden bağlantısız olabilir.

(3) Merkezi sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi ve yıkama, ön hazırlık ve paketleme ile sterilizasyon ve steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur.

(4) Hizmet satın alınabilir.

Merdiven, Koridor, Asansör ve Jeneratör

18. Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi ve Özel Klinikler için;

(1) Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Basamakların yüksekliği en az on altı santimetre, en çok on sekiz santimetre olabilir.

(2) Birden fazla katı olan binalarda ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması zorunludur.

(3) Bütün katların koridor genişlikleri en az iki metre olmalıdır. Koridorlarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişliğin iki metrenin altına düşmesi durumunda, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik kuralı bu bölümlerde aranmayabilir.

(4) Birden fazla katı olan binalarda en az bir asansör bulunması zorunludur. Bulunan asansörlerden en az bir tanesinin en az bir personel ile beraber hasta yatağı veya sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır.
(5) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70'i (yüzde yetmiş) oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör bulunması zorunludur.
(6) Bina girişlerine engelliler için uygun eğimli rampa yapılması zorunludur.

Lavabo, Duş, Banyo ve Tuvalet

19. Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi ve Özel Kliniklerde;
(1) Hastalar ve personel için erkeklere, kadınlara ve engellilere ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur.
(2) Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.

Isıtma, Havalandırma ve Aydınlatma

20. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinin;
(1) Binalarında ısıtma ve soğutma sistemlerinin bulunması zorunludur. Hasta odaları yanında, hasta ziyaretçisi ve personel tarafından kullanılan bütün yerlerin uygun sıcaklıkta tutulması için binalarında ısıtma ve soğutma sistemlerinin bulunması zorunludur.
Ancak, saç, odun sobası, mangal ve bunlar gibi ısıtma araçları kullanılamaz.
(2) Binalarında hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlanmaları sağlanır.
(3) Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hepafiltreli klima santralı yaptırılması zorunludur.

Tıbbı ve Evsel Atıklar Ünitesi

21. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinde;
(1) Tıbbi atıklar başta tabip, hemşire, ebe, diş tabipi, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilmesi şarttır.
(2) Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmalıdır.
(3) Tıbbi atıklar ve çöpler için gerekli tedbirler alınarak tıbbi ve evsel atıklar için çöp ünitesi tesis edilmesi şarttır.
(4) Yatak sayısı elli ve üzerinde ise tıbbi atık odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tabi tutulması şarttır.
(5) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve saklanması Tıbbi Atıkların Kontrolü ve İmhası Tüzüğünün ilgili hükümlerine göre yapılmalıdır.

Mutfak ve Çamaşırhane

22. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinin;
(1) Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.
(2) Mutfağında yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik sepeti bulundurulması şarttır.
(3) Çamaşırhanesinin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma ve yıkama, santrifüj ve kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.
(4) Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satın alınması durumunda, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının yapıldığı ve temiz ile kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulur. Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir.

Ölü Muhafaza Dolabı ve Morg

23. Özel Hastane ve Özel Dal Hastanelerinin;
(1) Yatak sayısı otuza kadar olanlarda en az bir, otuz ve elli arası olanlarda ise soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur ve artırılan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı eklenir.
(2) Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morgun çıkışı, hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırma
11.8.2017
R.G.134
EK III
A.E.527

24. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak "Özel Sağlık Kuruluşlarının Fiziki Yapı ve Teknik Özellikleri Tüzüğü" bugüne kadar yapılan uygulamalara halel gelmemek koşuluyla yürürlükten kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde
Yayım Tarihi İtibariyle Faaliyet İzin Belgesine Sahip Özel Sağlık Kuruluşları İle İlgili Kurallar

1. Bu Tüzüğün Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle Faaliyet İzin Belgesine sahip Özel Sağlık Kuruluşlarının mevcutta faaliyet gösterdiği binaları için bu Tüzükteki kurallar aranmaz.

Ancak, mevcut faaliyet binalarında herhangi bir değişiklik yapmak istemeleri halinde, tadil edilecek kısımlar bu Tüzüğün kurallarına tamamen uygun olmalıdır.

Yürütme Yetkisi

25. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

26. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.